

**Modulo B/12**(allegato alle Linee Guida CIG n. 12 ed. Febbraio 2015)  
(da compilarsi a cura dell'Installatore)**Esito della prova di tenuta eseguita in fase di (ri)attivazione fornitura gas**

da usare per impianti alimentati da gruppi di misura con contatore di classe &gt;G6 e/o con pressione di fornitura &gt; 40 mbar (gas naturale) o &gt; 70 mbar (GPL)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Cognome e nome dell'utente finale | _____ |
|-----------------------------------|-------|

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede nel comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) tel. \_\_\_\_\_ (tel. Cellulare \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_

- Iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di \_\_\_\_\_
- Iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'**

- a) **di aver effettuato in data odierna la prova di tenuta nel rispetto di quanto previsto dalla vigente norma/regola tecnica<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_ dell'impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

Inteso come impianto:  nuovo  modificato  trasformato  non modificato

**Avente il seguente identificativo: *(obbligo di compilare almeno uno dei campi)***

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Codice del Punto di Riconsegna | _____ |
| Matricola del contatore        | _____ |

- b) **che ai sensi della norma tecnica utilizzata e applicabile, la prova di tenuta ha avuto:**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Esito positivo</b> con riscontro di:   | <input type="checkbox"/> <b>Esito negativo</b> motivato da:   |
| <input type="checkbox"/> "tenuta idonea al funzionamento" (UNI 11137)<br><small>(applicabile per pressione di fornitura fino a 0,04 bar per gas naturale e 0,07 bar per GPL)</small>                   | <input type="checkbox"/> "tenuta non idonea al funzionamento" (UNI 11137) (applicabile per pressione di fornitura fino a 0,04 bar per gas naturale e 0,07 bar per GPL)        |
| <input type="checkbox"/> Assenza di dispersioni ( $\Delta P=0$ oppure $Q_{disp}=0$ )<br><small>(applicabile per pressione di fornitura fino a 0,5 bar)</small>   |   |
| <input type="checkbox"/> assenza di dispersioni ( $\Delta P=0$ ) per impianto con pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità:<br>Pressione di prova: _____<br>Durata della prova: _____ |   |
|  | <input type="checkbox"/> "tenuta idonea al funzionamento temporaneo" (UNI 11137) (applicabile per pressione di fornitura fino a 0,04 bar per gas naturale e 0,07 bar per GPL) |
|  | <input type="checkbox"/> assenza di tenuta ( $\Delta P \neq 0$ oppure $Q_{disp} \neq 0$ )   |

- c) **che la prova è stata eseguita in sede di (ri)attivazione della fornitura gas per consentire la (ri)attivazione della fornitura e la successiva messa in servizio dell'impianto di utenza sopraindicato.**

**NOTE**

<sup>1</sup> Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata – Sono considerate di riferimento per l'esecuzione delle prove: D.M. 12/04/1996, UNI 7129-1, UNI 11137, UNI 8723 e UNI 11528, le UNI 9165 / UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas.

**Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali**, di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6., oppure, in alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti<sup>2</sup>.

**Data** \_\_\_\_\_

**Il dichiarante (timbro e firma)** \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> La data del presente documento deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare dell'impresa.